

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г.Дербент ул. Маскина,55  
(место составления акта)

" 22 " 03 2018  
(дата составления акта)  
14.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 329-18-18

По адресу/адресам: г.Дербент ул. Маскина,55  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение № 329-18 от 12.01.2018г» О проведении плановой  
выездной проверки» Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по РД  
Л. Ю. Пантиной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
была проведена плановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя  
общеобразовательная школа №9 » городского округа « город Дербент»РД**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 15 " 03 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч  
" 22 " 03 2018 г. с 10 мин. 00 до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  
адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

**Ознакомлен** дата- 27.02.2018 время- 10.00

**Директор Сулейманова Маркизат Мусаибовна**

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами  
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Гаджиева Замина Маллаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Сулейманова Маркизат  
Мусаибовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов

«Средняя общеобразовательная школа № 9» в г. Дербенте размещена в 3-х этажном здании типового строительства фактическое число обучающихся 337. работников -43, режим работы- односменный , охвачено питанием - 167чел.

Территория школы ограждена забором. Озеленена . На территории выделены зона отдыха, и хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона оборудована. Имеется футбольное поле с искусственным покрытием. Территория школы благоустроена, асфальтирована. Водоснабжение централизованное, осуществляется от системы водоснабжения городского водопровода. Вода подведена к пищеблоку и сан. узлам, в мед. кабинете воды нет. Система горячего водоснабжения имеется на пищеблоке. Учебные корпуса имеют внутреннюю канализационную систему, канализация- яма-шамбо. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. Система отопления –централизованная. Сан. эпид. заключение на образовательную деятельность имеется. Учебническая мебель одной цветовой маркировки, в классах установлена мебель одного типа –размера. Подлежит замене водопроводный кран в мед. кабинете,. Учебных мастерских нет. Не выполняется учебный план по технологии. В кабинете домоводства не предусмотрено отдельное место для размещения электроплиты, разделочных столов, мойки для посуды. п. 5.14. Профильные кабинеты химии, физики не оборудованы вытяжными шкафами, не обеспечена подача воды ( местная вытяжная вентиляция устраивается с целью локализации и удаления загрязнений ( токсичных паров и газов) непосредственно у места их выделения при проведении опытов во время урока химии. На 3-м этаже не размещены туалеты для мальчиков и девочек, имеющиеся туалеты не оборудованы кабинами с дверями.п.4.25.Количество санитарных узлов недостаточное п.4.25.В помещениях начальных классов, учебных кабинетах физики, химии, рисования, биологии не установлены умывальные раковины.п.4.27Спорт.зал расположен на втором этаже. Раздевалки не оборудованы, .п.7.2.1. Оконные рамы в спортзале, и на 3-м этаже ветхие. остекление окон выполнено не из цельного стеклопалотна п. 6.10

Свидетельство о госповерке , весоизмерительных приборов, поверки медицинского оборудования не представлено

Медицинский блок представлен 1 помещением- кабинетом врача, прививочного кабинета нет. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность Имеется медицинское оборудование, мебель( весы, ростомер, бактерицидная лампа, холодильник, кушетка, процедурный столик. Система холодного, горячего водоснабжения отсутствует. Не предъявлен график прохождения периодического



медицинского осмотра работниками школы. В медицинских книжках у работников пищеблока отсутствует отметка на обследование с целью определения возбудителей вирусной этиологии п 10.6.2. СП 3.1.1.3108-13(приложение. Изменения в СП» Профилактика острых кишечных инфекций»от 05.12.2017г)

Распределение учебной нагрузки в течении недели в 11 классе проведено неправильно. Наибольший ее объем приходится на четверг и субботу (47 баллов), а наименьший во вторник (40 б.) и среду (39 б.). (приложение 3). Расписание уроков составлено без учета недельной и дневной умственной работоспособности. П 10.7 В компьютерном классе расстояние между столами не соблюдается. Конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) выбран без учета роста пользователя, что является нарушением п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы».

В школе организованы горячие завтраки. Пищеблок работает на сырье. Имеет необходимый набор помещений. Пищеблок представлен 2-мя складскими помещениями, помещением с выделенной зоной для приема пищи обучающимися и зоны для приготовления пищи с моечным отделением. Раздаточная не оборудована мармитами; не соблюдается поточность использованной и чистой посуды, п.2.5

Не представлено согласованное 2-х недельное примерное меню п.6.4.В меню –требовании от 03.03.2018г указана рисовая каша на слив. масле, сладкий чай, печенье, а в закладке продуктов на списание указано молоко сгущенное.Питание детей не сбалансированное за период с 05.03.2018г по 10.03.2018г горячий завтрак выдавался 6,9,10марта, а 5 марта выдавалась буфетная продукция (хлеб с маслом, повидлом и какао), 6 марта( булка, сок).п.6.18.СанПиН 2.4.5.2409-08. Не представлена программа производственного контроля, результаты лабораторно-инструментальных исследований.

Выявленные административные правонарушения являются нарушением СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий» ( СП 1.1.2193-07 изменения и доп.ления № 1 к СП 1.1.1058-01)

СанПиН 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».,

ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст..28,29.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

**Директор Сулейманова Маркизат Мусаибовна**


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного  
представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокола лабораторных исследований, фотоматериалы

Подписи лиц, проводивших проверку: Гаджиева З.М. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а):

**Директор Сулейманова Маркизат Мусабовна**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576096

Владелец Сулейманова Маркизат Мусаибовна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022